

А К Т

обследования состояния объекта и прилегающей территории на предмет технической и антитеррористической укреплённости

« 21 » 2016 г. г. Волгоград

Я, И.В. Козлов (должность, наименование организации, проводившей проверку, Ф.И.О. (полностью))

Совместно с представителями:

- Н.В. Козлов (Ф.И.О. представителя объекта)
- Н.А. Сива (Ф.И.О. представителя объекта)
- _____ (Ф.И.О. представителя объекта)

проведено комиссионное обследование объекта МОУ сшл 50 и прилегающей территории на предмет технической и антитеррористической защищённости, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Сурястеев, 4а

В ходе проведения обследования установлено:

- Ф.И.О. Н.В. Козлов руководителя, контактный телефон 8-90-18-30
- Краткое описание объекта: п. 50-18-30

- Наличие ограждения по периметру территории материал металлический лист, высота 2,50 м, 2,50 м, описать нарушения целостности и другие нарушения нет

описание и состояние ворот металлические, уфв
Освещённость объекта по периметру шлоком
Наличие телефонной связи ГТС имеется

Состояние пешеходных переходов вблизи объекта, наличие технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков, разметки, светофоров и т.д.) уфв

- наличие водоема (наименование) _____
- расстояние до водоема _____
- наличие свободного доступа к водоему _____

3. Наличие на объекте средств охранной и тревожной сигнализации (куда подключены)

- Наличие КТС (тревожная сигнализация) ОВД имеется
- Наличие КТС (тревожная сигнализация) ЧОО _____
- Видеонаблюдение имеется (16 камер)
- Режим охраны объекта круглосуточно
- Система оповещения в рабочем состоянии.
- Связь ГТС имеется
- План эвакуации при возникновении чрезвычайных обстоятельств имеется

- Состояние охранно-пожарной сигнализации уфв
4. Наличие на объекте физической охраны с наименованием организации осуществляющей охрану:

в дневное время (режим работы): _____
ЧОО _____
наличие лицензии _____
ведомственная охрана _____
сторожевая охрана имеется
с. Оф. 00 по 15. Оф.

в ночное время (режим работы): шесть²
ЧОО _____

наличие лицензии _____

ведомственная охрана _____

сторожевая охрана отсутствует с 15.12.2015 по 01.01.2016

5. Как осуществляется контрольно-пропускной режим _____

по предъявлению документов
наличие инструкции о пропускном режиме шесть

Как осуществляется контроль за выполнением со стороны руководителей объекта ежедневно

6. Наличие у работников охраны вооружения, специальных средств, их наименование, количество _____

7. Наличие сейфа для хранения оружия и боеприпасов (описать условия хранения) _____

8. имеющиеся недостатки в 2015 году, их устранение _____

9. Выявленные недостатки в организации охраны объекта (в т.ч. по несению службы работников ЧОО, ведомственной охраны) и рекомендации по их устранению (запретить вход посторонних лиц, усилить пропускной режим, ведение журнала учета входа и выхода посетителей отдыхающих детей, а также въезда и выезда автотранспорта), организовать вход по пропускам, устранить конкретные недостатки технической укрепленности объекта и его территории, заключить договор с ЧОО на охрану объекта, установить КТС с выводом на дежурную часть ОВД либо ЧОО, оборудовать видеонаблюдением, с персоналом объекта провести инструктаж по действиям при ЧО, обновить схему эвакуации граждан, привести противопожарное оборудование в исправное состояние, незамедлительно информировать ОВД об изменении оперативной обстановки по телефону: _____ или «02» и т.д.

10. Для обеспечения надежной охраны и антитеррористической защищенности объект должен соответствовать следующим требованиям:

- Должен быть оборудован средствами тревожной сигнализации с подключением на дежурную часть ОВД или пульт охраны ЧОО с режимом охраны круглосуточно;
- Помещения с хранением дорогостоящего оборудования, компьютерной техники, документации должны быть оборудованы средствами охранной сигнализации ;
- Должен быть оборудован средствами видеонаблюдения с обязательной записью информации;
- Двери основных и запасных выходов должны быть оборудованы надежными замками (не менее 2 шт.) и запорными устройствами. Двухстворчатые двери должны быть оборудованы шпингалетами, установленными в верхней и нижней части дверного полотна. Двери запасных выходов не должны иметь завалов и нагромождений.
- Отсутствие свободного доступа,
- целостность ограждения прилегающей территории,
- ворота должны быть закрыты.
- Организовать охрану объекта и осуществление контрольно-пропускного и досмотрового режима физическим лицом охраны (ЧОО, ведомственная охрана).
- Ежедневно проводить осмотр здания и прилегающей территории на предмет выявления подозрительных предметов, лиц и т.д. _____

11. Срок устранения недостатков: _____

В ходе проверки проведен инструктаж о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, обнаружении подозрительных лиц, предметов, взрывчатых веществ.

Проведен инструктаж о принятии дополнительных мер безопасности и более тщательном осмотре помещений объекта на предмет выявления посторонних предметов, в случае ремонтных работ с привлечением сторонних организаций. Указано на необходимость усиления пропускного и контрольно-досмотрового режима на объекте.

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Подпись лиц, проводивших обследование Н. Д. Киселев

Подпись лиц, проводивших обследование Н. Г. Невский

Подпись лиц, проводивших обследование Ю. А. Назаренко

Копию акта получил:
Руководитель объекта

Н. Г. Невский



ПОДПИСЬ